



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Confederation

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Marktüberwachung/Sicherheitszeichen

ASS Alu-Schaltschränke AG
Hauptstrasse 22
8564 Engwilen

Kundennr.	Ihr Zeichen	Unser Zeichen	Datum
3787	Tobias Wüst	Heinz Stacher	22.06.2022

Bewilligung

Nummer: **22.0479**
gültig bis: **30.06.2025**

Kennzeichnung:



Aufgrund der Unterlagen im Dossier Nr. **19-BS-0336** erteilt das Eidgenössische Starkstrominspektorat der oben genannten Firma das Recht, nachstehende(s) Erzeugnis(se) mit dem Sicherheitszeichen gekennzeichnet, gemäss NEV, in Verkehr zu bringen.

Erzeugnis: **Aluminium-Verteilerschränke**

Handelsmarken: **ASS**

Typenbezeichnung **Nenndaten**

Serie AL für Wand- oder Stehmontage

Outdoor: mit Kabelflaschplatten aus Aluminium für die Kabeleinführungen.
Indoor: mit Kabelflaschplatten aus PVC oder Aluminium für die Kabeleinführungen.

Schutzklassen:

IP 54: mit Dichtungen an der Tür und den Kabelflanschplatten
IP 44: mit Dichtungen an der Tür und den Kabelflanschplatten
IP 41: ohne Dichtungen an der Tür und den Kabelflanschplatten
IP 20: mit Lüftungsschlitzen

IK Code:

IK 08

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI
Luppenstrasse 1, CH-8320 Fehraltorf
T +41 58 595 18 18
mub.bs.info@esti.ch
www.esti.admin.ch





Bewilligung Nummer: **22.0479**

Typenbezeichnung Nenndaten

Schutzklasse: I

Schutzgrad: IP 20 bis IP 54

Grundlagen: Prüfbericht / Electrosuisse / 16-IK-0006.S01 / 04.07.2016
Prüfbericht / Electrosuisse / 10-IK-0099.01 / 30.06.2010

Bemerkung: Optionen, Abmessungen und Zubehör verweist der Test Report
Nr. 10-IK-0099.01 auf Seite 2 von 24 auf den ASS Katalog AL 01.

Prüfnormen: IEC 62208(Ed.2.0):2011
EN 62208:2011

Eidgenössisches Starkstrominspektorat ESTI

Peter Fluri
Leiter Marktüberwachung/Sicherheitszeichen